

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ рН-220.6/П

Инструкция по монтажу, пуску,
регулированию и обкатке
МТИС 2.840.018 ИМ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4
3 УСТАНОВКА И МОНТАЖ	4
4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
5 УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ	4

ВВЕДЕНИЕ

Комплекс измерительный рН-220.6/П (далее - рН-метр) предназначен для определения показателя активности ионов водорода (величины рН) в технологических водах и растворах.

рН-метр состоит из преобразователя промышленного П-216.3, блока гидравлического БГ-7 (далее - гидроблок) с измерительной ячейкой проточного типа, набора электродов и датчика температуры.

По требованию заказчика рН-метр может выпускаться на номинальное напряжение питания 36 В.

рН-метр предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1) температура окружающего воздуха | от 5 до 50 °С; |
| 2) относительная влажность воздуха | до 80 %; |
| 3) давление окружающего воздуха | от 86 до 106,7 кПа; |
| 4) вибрация в месте установки: | |
| частота | от 5 до 25 Гц; |
| амплитуда смещения | до 0,1 мм; |

При заказе комплекса измерительного и в документации другой продукции, в которой он может быть применен, указывается: наименование, условное обозначение комплекса, надписи: «-36В» (при необходимости номинального напряжения питания 36 В).

Примеры обозначения рН-метра:

- 1) рН-метр с преобразователем на номинальное напряжение питания 220 В:
«Комплекс измерительный рН-220.6/П».
- 2) рН-метр с преобразователем на номинальное напряжение питания 36 В:
«Комплекс измерительный рН-220.6/П-36В».

При выполнении работ по монтажу, подготовке к работе и настройке рН-метра необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в настоящей инструкции, а так же следующих документах:

- 1) Преобразователи промышленные П-216.3, П-216.4. Формуляр МТИС 2.206.008 ФО;
- 2) Преобразователи промышленные П-216.3, П-216.4. Руководство по эксплуатации МТИС 2.206.008 РЭ;
- 3) Блок гидравлический БГ-7. Руководство по эксплуатации МТИС 5.135.013 РЭ;
- 4) Электроды ЭСТ-0601 (К80.1). Паспорт;
- 5) Электрод хлорсеребряный выносной ЭХСВ-1. Паспорт.

1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки рН-метра приведен в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество		Примечание
		рН-220.6/П	рН-220.6/П-36В	
МТИС 5.135.013	Блок гидравлический БГ-7	1	1	
МТИС 2.206.008	Преобразователь промышленный П-216.3	1	-	
МТИС 2.206.008-01	Преобразователь промышленный П-216.3-36В	-	1	
	Электрод ЭСТ-0601 (К80.1)	1	1	Доп. ЭСР 43-07
	Электрод хлорсеребряный ЭХСВ-1	1	1	
МТИС2.995.002-07	Датчик температуры ТК-08	1	1	
МТИС6.644.042	Кабель	1	1	
МТИС6.644.043	Кабель	1	1	
МТИС8.224.012	Втулка	2	2	
МТИС2.840.018ИМ	Комплекс измерительный рН-220.6/П. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке.	1	1	

2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 К монтажу и работе с рН-метром допускается персонал, изучивший эксплуатационную документацию на рН-метр и его составные части, а также действующие правила эксплуатации электроустановок и правила работы с химическими реактивами.

2.2 При монтаже, профилактических работах и ремонте преобразователь рН-метра должен быть отключен от сети.

3 УСТАНОВКА И МОНТАЖ

3.1 После распаковки необходимо проверить комплектность, убедиться в сохранности упакованных изделий и выдержать их в нормальных условиях применения в течение 24 ч.

3.2 При установке гидроблока и преобразователя необходимо использовать указания, приведенные в руководствах по эксплуатации МТИС 5.135.013 РЭ и МТИС 2.206.008 РЭ, учитывая что:

- места установки гидроблока, преобразователя и регистрирующего устройства должны быть удобны для обслуживания и ремонта;
- преобразователь П-216.3 устанавливается рядом с гидроблоком;

При невозможности использования кабелей, входящих в комплект поставки необходимо использовать кабели требуемой длины:

- для кабеля цепи измерительного электрода следует использовать коаксиальные кабели типа РК. Сопротивление изоляции между центральной жилой и экраном после монтажа должно быть не менее 10^{12} Ом;
- для проводов цепей датчика температуры следует использовать обычные кабели или провода с сечением жил не менее $0,35 \text{ мм}^2$ и сопротивлением изоляции не менее 10^7 Ом. Сопротивление каждого провода соединительной линии датчика температуры не должно превышать 10 Ом.

3.3 Монтаж электрических соединений составных частей комплекса производится в соответствии с недифференциальной схемой включения преобразователя (рисунок 1).

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Перед началом эксплуатации необходимо выполнить настройку рН-метра по буферным растворам в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации МТИС 2.206.008 РЭ, МТИС 5.135.013 РЭ.

Настройку рН-метра в течение первого месяца эксплуатации следует проводить не реже одного раза в неделю.

Периодичность проведения настройки в дальнейшем определяется по результатам эксплуатации, но не реже одного раза в месяц.

4.2 При эксплуатации необходимо следить за наличием насыщенного раствора КСl в бачке гидроблока и периодически производить доливку.

4.3 Появление признака переполнения или неустойчивых показаний на дисплее преобразователя свидетельствует о возникновении неисправности.

4.4 При прекращении подачи анализируемого раствора на гидроблок, вследствие временной остановки промышленных процессов (более 1 суток), необходимо выполнить консервацию электродов в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на гидроблок и электроды.

4.5 Характерные неисправности, возможные при эксплуатации рН-метра и методы их устранения приведены в руководстве по эксплуатации МТИС 2.206.008 РЭ.

5 УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

5.1 Поверка средств измерений, входящих в состав комплекса, проводится по соответствующим методикам поверки.

5.2 Методика поверки преобразователя промышленного П-216.3 приведена в формуляре МТИС 2.206.008 ФО.

5.3 Методика поверки электродов приведена в эксплуатационной документации электродов.




Рисунок 1 – Схема электрических соединений гидроблока БГ-7 и преобразователя П-216.3.